



INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze

tel. 32 271 64 81, 32 271 70 40

e-mail: ipis@ipispan.edu.pl, Internet: www.ipis.pan.pl, NIP: 648-000-67-20

Zabrze, dn.29.09.2022

KONKURS NR 1/2022

Do wszystkich uczestników Konkursu nr 1/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU NR 1/2022

- I. Odpowiedzi dotyczące Budynku Laboratoryjnego L-8:
 1. Do Budynku Laboratoryjnego wykonane jest przyłącze gazowe. Gaz doprowadzony jest tylko do kotłowni w piwnicy – kocioł Viessmann o mocy 285 kW.
 2. Wentylacja na budynku jest grawitacyjna, ale posiadamy wentylatory wyciągowe podłączone do dygestoriów w pomieszczeniach laboratoryjnych. Zainstalowanych jest około 33 szt. silników do dygestoriów. Niektóre z silników są wyłączone a część dygestoriów jest zlikwidowana.
 3. Przeglądy UDT są regularnie wykonywane na zainstalowaną windę, suwnicę i kocioł z oprzyrządowaniem. Zbiornik na Ciekły Argon zainstalowany przy Budynku L-8 należy do Air Productu, ale również przechodzi przeglądy z UDT, za które pokrywa koszty Instytut.
 4. Separatorów ani innych zbiorników wodno-kanalizacyjnych nie posiadamy.
- II. Odpowiedzi dotyczące Budynku Administracyjnego:
 1. Do Budynku dochodzi przyłącze gazowe. Gaz doprowadzany jest do kotłowni w piwnicy - kocioł Hoval o mocy 500 kW
 2. Wentylacja na budynku jest grawitacyjna a na sali operacyjnej u jednego najemcy jest zainstalowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Ogrzewanie Auli działa na zasadzie nadmuchu powietrza z nagrzewnic umieszczonych w piwnicy.
 3. Przeglądy UDT są regularnie wykonywane na kocioł z oprzyrządowaniem.
- III. Roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych ma zostać przeprowadzona w **pełnym zakresie** - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 a, b, c ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zm.) czyli kontrola instalacji gazowej i przewodów kominowych też ma zostać wykonana.
- IV. 5-letnia okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych ma zostać przeprowadzona w **pełnym zakresie** - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z późn. zm.) czyli badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej ma zostać wykonane.

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych
dr inż. Sebastian Stefaniak